

W związku z otrzymanymi pytaniami w dniu 15.06.2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzi

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję wsporczą wykonaną ze stali nierdzewnej ocynkowanej, bez elementów aluminiowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej ocynkowanej o ile spełni założenia SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza certyfikaty oraz deklaracje zgodności wystawione przez producenta konstrukcji (dot. zgodności CE oraz zgodności z wymaganiami norm PN-EN 1991-1-3:2005 oraz PN-EN 1991-1-4:2008)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza certyfikaty oraz deklaracje zgodności wystawione przez producenta konstrukcji (dot. zgodności CE oraz zgodności z wymaganiami norm PN-EN 1991-1-3:2005 oraz PN-EN 1991-1-4:2008)


Pytanie nr 3:

Czy zamawiający poza konstrukcją wkręcaną dopuszcza również konstrukcję wbijaną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji wbijanej. Zamawiający dopuszcza konstrukcję klinowaną.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.



Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. 81 732 05 172