

W związku z otrzymanymi pytaniami w dniu 18.06.2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

W związku z prowadzeniem postępowania, zgodnie z ustawą PZP, prosimy o weryfikację, czy waga kryterium ceny powinna stanowić 65% całości oceny?

**Odpowiedź:**

Waga kryterium ceny na poziomie 65% - z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy PZP – jest zgodny z ustawą PZP.

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli nie otrzyma środków z dofinansowania. Prosimy o informację, kiedy Zamawiający będzie posiadał informacje, czy środki na sfinansowanie zostały mu przyznane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podpisał już umowę o dofinansowanie projektu w ramach którego przeprowadzane jest niniejsze postępowanie. W/w przesłanka unieważnienia postępowania została przewidziana na wypadek rozwiązania lub wygaśnięcia przedmiotowej umowy.

**Pytanie nr 3:**

W opisie technicznym zapisano, że instalacja fotowoltaiczna obejmuje układ modułów na konstrukcji na gruncie wraz z infrastrukturą. Prosimy o sprecyzowanie, co należy rozumieć, jako infrastruktura.

**Odpowiedź:**

Opis infrastruktury towarzyszącej został zawarty w dokumentacji przetargowej.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymagań względem paneli fotowoltaicznych. Udostępnione dokumenty przedstawiają rozbieżne zapisy. M.in. w przedmiarze mowa jest o modułach monokrystalicznych, w projekcie – polikrystalicznych. Jeszcze inne zapisy zamieszczone w szczegółowy opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o przedstawienie pełnych zapisów odnośnie stawianych wymogów i certyfikatów.

**Odpowiedź:**

Rodzaj modułów został prawidłowo określony w projekcie, tj. moduły polikrystaliczne (postanowienie decydujące). Pytający nie sprecyzował pozostałych różnic.

**Pytanie nr 5:**

W projekcie zapisano zastosowanie modułów 250Wp. W związku z tym, że moduły o takiej mocy nie są już dostępne na rynku, prosimy o dopuszczenie modułów o większej mocy jednostkowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby modułów, ale zachowaniu mocy minimalnej instalacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia mocy modułów ani zmiany ich liczby, gdyż takie dane zawarte zostały w projekcie o dofinansowanie.

**Pytanie nr 6:**

Ze względu na fakt, że rozliczenie jest ryczałtowe, wnosimy o przedstawienie projektu instalacji odgromowej, w celu weryfikacji i oszacowania kosztów wykonania.

**Odpowiedź:**

Instalacja odgromowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonanie projektu oraz oszacowanie kosztów realizacji jest w gestii wykonawcy.

**Pytanie nr 7:**

Dokumentacja nie zawiera szczegółów montażu konstrukcji na gruncie, a także rozmieszczenia paneli na konstrukcji. Wnosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Montaż konstrukcji oraz paneli powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującym prawem w sposób gwarantujący uzyskanie opisanych parametrów. Wykonanie projektu konstrukcji oraz rozmieszczenia paneli jest w gestii wykonawcy.

**Pytanie nr 8:**

Każda z instalacji ma być oświetlona lampami LED, przymocowanymi do elewacji. Prosimy o podanie, jakiej mocy mają być lampy?

**Odpowiedź:**

Oświetlenie LED min. 30W

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu Zamawiający wprowadza ograniczenie masy pojedynczego modułu, w przypadku, gdy instalacje zlokalizowane będą na gruncie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu (tj. z ograniczenia masy pojedynczego modułu).

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy jako konstrukcję wkręcaną, należy rozumieć pale wbijane do gruntu?

**Odpowiedź:**

Konstrukcja wkręcana nie jest tożsama z konstrukcją wbijaną.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o informację, jak głęboko ma zostać osadzona konstrukcja (brak rysunków konstrukcyjnych).

**Odpowiedź:**

Wykonanie projektu konstrukcji oraz rozmieszczenia paneli jest w gestii wykonawcy.


**Pytanie nr 12:**

Przedmiary przewidują montaż lamp na wysięgnikach. Czy dostawa i montaż wysięgników wchodzi w zakres zadania, czy do Wykonawcy należy wyłącznie dostawa i montaż lamp, na istniejących już wysięgnikach?

**Odpowiedź:**

W zakresie wykonawcy jest dostarczenie wysięgników.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

  
**Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.**  
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin  
NIP: 712-29-14-578, REGON: 060005172